



## VKF Technische Auskunft Nr. 33368

**Inhaber /-in**  
RF-Technologies  
Lange Ambachtstraat 40  
9860 Oosterzele  
Belgium

**Hersteller /-in**  
RF-Technologies  
9860 Oosterzele  
Belgium

**Gruppe** 802 - Entrauchungsklappen

**Produkt** KAMOUFLAGE AP 1V60/120

**Beschreibung** Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten (Promatect H, RD=870kg/m<sup>3</sup>), Montagerahmen und Antrieb.  
Mit automatischer Auslösung.  
Typ: KAMOUFLAGE AP 1V120  
Betriebsdruck: -1000 Pa/ +0 Pa  
Bmin=350mm x Hmin=385mm  
Bmax=700mm x Hmax=1165mm

**Anwendung** Einbau in eine Massiv Wand D $\geq$ 100mm, RD $\geq$ 550kg/m<sup>3</sup>  
oder Brandschutzplatten D $\geq$ 30mm, RD $\geq$ 500 kg/m<sup>3</sup>

Die Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren.

**Unterlagen** Efectis France, Mazierès-lès-Metz: KB 'EFR-24-001206' (02.04.2024), PB 'EFR-23-003817' (27.11.2023), PB 'EFR-23-003818' (27.11.2023), PB 'EFR-23-003821' (05.01.2024), PB 'EFR-23-003822' (12.03.2024), PB 'EFR-24-000635' (28.03.2024), PB 'EFR-24-001000' (02.04.2024); Efectis France, Saint-Aubin: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-2216' (23.10.2024); Hersteller: LE 'DoP\_Rf-t\_V36 8' (01.03.2024)

**Prüfbestimmungen** EN 1366-10 geprüft ohne Last

**Beurteilung** Klassifizierung EI 60 (vedw-i $\leftrightarrow$ o) S1000C1000AAmulti

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2029  
**Ausstellungsdatum** 06.01.2025  
**Ersetzt Dokument vom** 19.12.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy