



## VKF Technische Auskunft Nr. 33507

**Inhaber /-in**  
RF-Technologies  
Lange Ambachtstraat 40  
9860 Oosterzele  
Belgium

**Hersteller /-in**  
RF-Technologies  
9860 Oosterzele  
Belgium

**Gruppe** 802 - Entrauchungsklappen

**Produkt** MARKAGE MB

**Beschreibung** Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten, Montagerahmen und Antrieb. Mit manueller Auslösung.  
Typ: MARKAGE MB  
Betriebsdruck: -1000 Pa/ +500 Pa  
Bmin=200mm x Hmin=200mm  
Bmax=1200mm x Hmax=2400mm

**Anwendung** Für den Einbau in Entrauchungsleitungen für Mehrfachabschnitte. Die Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren. Die Entrauchungsklappe kann in Materialien gemäss Seite 2 eingebaut werden.

**Unterlagen** Efectis France, Mazières-lès-Metz: PB 'EFR-21-H-002855' (02.02.2022), Bewertungsbericht 'EFR-21-001637-rev1' (06.07.2022), KB 'EFR-21-001637-rev1' (06.07.2022), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-1905' (28.05.2024); Hersteller: LE 'Rf-t\_V32\_DE\_E-05-2022' (05.2022)

**Prüfbestimmungen** EN 1366-10 mit Last geprüft

**Beurteilung** Klassifizierung EI 90 (ved-hod-i↔o) S1000C10000MAmulti

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2030  
**Ausstellungsdatum** 27.02.2025  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Technische Auskunft Nr. 33507**

**Inhaber /-in:** RF-Technologies

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2030

**Ausstellungsdatum:** 27.02.2025

---

## **Der Einbau ist in folgende Materialien möglich**

PROMATECT L500	40mm
PROMATECT AD	40mm
PROMATECT LS	35mm